

2025年9月26日
株式会社博多ステーションビル

防災設備からの部材落下について

2025年9月26日、JR博多駅博多口のマイング外部に設置されている当社防災設備(排煙設備)の部材落下を発見いたしました。お客さまには大変ご迷惑とご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。

1 発見日時

2025年9月26日(金) 2時18分頃

2 発見場所

JR博多駅博多口のマイング外部歩道(福岡市博多区博多駅中央街1-1)

3 概況

- ・建築設備点検に訪れていた作業員が、マイング防災設備の排気口(高さ約3m付近)に設置されていた部材(風向板1枚)が歩道に落下しているのを発見しました。
- ・現時点で、現地を通行された方からのお怪我等のお申し出はございません。

4 落下物

ステンレス製風向板 1枚(長さ:2,950mm 幅:65mm 重量:2.3kg)

5 原因

経年により溶接箇所が錆びて破損したものと推定されます。

6 対策

9月26日(金)に緊急点検を行い、落下の恐れがないことを確認しました。今後、必要に応じて補修を行う予定です。

